

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МКОУ Сызгинская ООШ"-Озерская НШ, Красноуфимский р-н, д. Озёрки, ул. Сосновая, 1 "а"

Красноуфимск

8 июля 2020 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. Ограждение периметра объекта не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 2016.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
лейтенант полиции



В.В. Мальцев